**Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur**
**Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence**

**Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence**
**Service Santé-Environnement**
**Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr**
**Tel: 04.13.55.88.20**

MAIRIE DE MISON LES ARMANDS
MAIRIE
Place Ernest-Esclangon
04200 MISON LES ARMANDS

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

## MISON

### HAMEAU DES ARMANDS

**Exploitant:** MAIRIE DE MISON LES ARMANDS
**Unité de gestion:** 0121 - MISON LES ARMANDS
**Commune:** MISON
**Installation n°** UDI - 000678 - HAMEAU DES ARMANDS
**Point de surveillance n°** P - 0000000756 - HAMEAU DES ARMANDS
**Localisation exacte** Mairie - robinet sanitaire
**Type d'eau:** EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
**Prélèvement n°** 00156872 **Analyse n°** 00156936
**Type analyse:** A **Référence labo:** LSE2610-18141

**Prélevé le :** vendredi 02 octobre 2026 à 10h23
**par :** LABORATOIRE CARSO QUENTIN DENUC

| | | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESURES TERRAIN** | **Résultat** | **Unité** | ***Min*** | ***Max*** | ***Min*** | ***Max*** |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | | |
| Température de l'eau | 20,4 | °C | | | | 25,00 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| pH | 7,3 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| MINERALISATION | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 564 | µS/cm | | | 200,00 | 1 100,00 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | | | | | | |
| Chlore libre | <0,03 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | <0,03 | mg(Cl2)/L | | | | |

| | | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANALYSES LABORATOIRE** | **Résultat** | **Unité** | ***inférieure*** | ***supérieure*** | ***inférieure*** | ***supérieure*** |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,25 | NFU | | | | 2,00 |
| Saveur (qualitatif) | 0 | ANS OBJE | | | | |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | | | | | |

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).

| ANALYSES LABORATOIRE | Résultat | Unité | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | | | | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0,00 | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0,00 | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,50 | | |
| Nitrates (en NO3) | 13,10 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,26 | mg/L | | 1,00 | | |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 28,07 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 27,35 | °f | | | | |
| pH | 7,48 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,35 | mg(C)/L | | | | 2,00 |
| MINERALISATION | | | | | | |
| Sulfates | 29,00 | mg/L | | | | 250,00 |
| Chlorures | 4,80 | mg/L | | | | 250,00 |

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00156872)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Caroline CHAUVIN

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).